

	проведение испытаний систем оповещения и управления эвакуацией людей.		
3.	Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.	Основание: п. 409 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479)	01.11.2021
4.	Руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения.	Основание: п. 36 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479)	01.11.2021
5.	На объекте защиты отсутствуют ручные пожарные извещатели, которые должны устанавливаться на путях эвакуации в местах, доступных для их включения при возникновении пожара.	Основание: ст. 4-6; ст. 54; ст. 81; ст. 83 п.п. 9 Федерального Закона № 123-ФЗ. п. 13.13 СП 5.13130.2009	01.11.2021

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в 4-м квартале 2021 г.

(квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР по городу Ельцу,
Елецкому, Измалковскому, Становлянскому
и Долгоруковскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по Липецкой области
Богданов С.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)




(подпись)



" 25 " 03 2021_ г.

М.Л.П. <*>

Предписание для исполнения получил(а):



(подпись)

заведующий МБДОУ
"Солнышко" с. Измалково
Ширинкина Ольга Николаевна
(должность, фамилия, инициалы)

" 25 " 03 2021_ г.