

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий  
ГУ МЧС России по Липецкой области  
(наименование территориального органа МЧС России)

УНД и ПР г. Липецк, ул. Московская, 16, т. 8 (4742) 22-89-15, [ugrn@bk.ru](mailto:ugrn@bk.ru)  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ельцу, Елецкому,  
Измалковскому, Становлянскому и Долгоруковскому районам  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

с. Измалково, ул. Маяковского, 18, т. 8(47478) 2-13-67, 2-13-86  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

телефон доверия 22-88-60

**Предписание N 35/1/1**

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

Измалковского муниципального района Липецкой области "детский сад " Солнышко" с. Измалково"  
владельца собственности, имущества и т.д.)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника Главного управления – начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Липецкой области А.В. Черных № 35 от "18" февраля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 11 ч. 00 мин. « 15 » 03 2021г. по 11 ч. 00 мин. « 25 » 03 2021г. проведена проверка старшим инспектором ОНД и ПР по городу  
должность, звание, фамилия и инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего

Ельцу, Елецкому, Измалковскому, Становлянскому и Долгоруковскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Липецкой области Богдановым С.В., муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Измалковского муниципального района Липецкой области "детский сад " Солнышко" с. Измалково ", по адресу: Липецкая область, Измалковский район, с. Измалково, ул. Мира, д. 6  
(мероприятия по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующий МБДОУ "Солнышко" с. Измалково Ширинкиной Ольгой Николаевной  
(указывается должности, фамилия и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
<b>Нарушения требований пожарной безопасности</b>				
1.	Руководитель организации не обеспечил наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Основание: п. 30 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479)	01.11.2021	
2.	Руководитель организации при эксплуатации систем оповещения и управления эвакуацией сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, не организовал ежегодное	Основание: абзац 4) п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479)	01.11.2021	