

городу Ельцу, Елецкому,
Измалковскому, Становлянскому
и Долгоруковскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по
Липецкой области
Богданову С.В.

Информация
о выполнении МБДОУ «Солнышко» с. Измалково Измалковского района
представления от 26.03.2021г.

Довожу до Вашего сведения, что с целью устранения выявленных нарушений в МБДОУ «Солнышко» с. Измалково Измалковского района Липецкой области были приняты меры к исполнению представления от 26.03.2021г., в частности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Мероприятия, проведенные для устранения выявленного нарушения
1	Руководитель организации не обеспечил наличие исправных ручных электрических фонарей их расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	Основание: п.30 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г.№1479)	Приобретены ручные электрические фонари их расчета 1 фонарь на каждого дежурного. Приобретены средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного
2	Руководитель организации при эксплуатации систем оповещения и управления эвакуацией сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о	Основание: п.54Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г.№1479)	Проведено испытание систем оповещения и управления эвакуацией людей.

	возможности дальнейшей эксплуатации, не организовал ежегодное проведение испытаний систем оповещения и управления эвакуацией людей.		
3	На объекте защиты отсутствуют ручные пожарные извещатели, которые должны устанавливаться на путях эвакуации в местах, доступных для их включения при возникновении пожара.	Основание: ст. 4-6; ст.54; ст.81; ст.83 п.п.9 Федерального Закона № 123-ФЗ п.13.13. СП 5.13130.2009	Установлены ручные пожарные извещатели, которые должны устанавливаться на путях эвакуации в местах, доступных для их включения при возникновении пожара.
4	Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра от верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.	Основание: п.409 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г.№1479)	Огнетушители расположены на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра от верха корпуса огнетушителя, не препятствуют безопасной эвакуации людей.
5.	Руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения.	Основание: п.36 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г.№1479)	Обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения.

Приложение:

1. копия договора на монтаж дополнительного участка АПС на 2 л. в 1 экз.;
2. копия акта проверки работоспособности системы оповещения при пожаре на 2 л. в 1 экз.;
3. копия договора на приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека «Самоспасатель «Шанс –Е» на 2 л. в 1 экз.;

4. копия договора на приобретение знаков пожарной безопасности на 2 л. в 1 экз.

Заведующий детским садом



Ширинкина О.Н.